

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Odbor životního prostředí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ČÍSLO SPISU: MUSO/73343/2018/OŽP/RAKI
ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/80101/2018/OŽP/RAKI
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 98053
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Kiclová
TEL.: +420 354 228 174
E-MAIL: radomira.kiclova@mu-sokolov.cz

DATUM: 22.8.2018

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, v souladu s ustanovením § 144 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje zahájení správního řízení dle § 27 správního řádu ve věci schválení kanalizačního řádu „**Stoková síť Chlum Svaté Máří**“ dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

Provozovatel kanalizace: **Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IČO: 45351325, Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov** (žadatel)

Vlastník kanalizace: **Sokolovská vodárenská s.r.o., IČO: 26348675, Nádražní 544, 356 01 Sokolov**

Umístění stokové sítě:

Katastrální území: 651621|Chlum Svaté Máří
Obec: 560375|Chlum Svaté Máří
Kraj: 51|Karlovarský kraj
Název vodního díla: Stoková síť

Popis stokové sítě:

Celková délka stokové sítě je 3,145 km. Kanalizační síť je zakončena čistírnou odpadních vod (ČOV) v Dasnicích.

5x stoka –

- stoka „A“ – v ulici V. Nezvala
- stoka „A1“ – v ulici Zahradní
- stoka „A1a“ – přes náměstí J.W. Goetheho
- stoka „B“ – v ulicích Mírová, Hornická, Školní
- stoka „B1“ – v ulici Mariánská

1x výtlač „V“ – v ulici Školní

1x čerpací stanice – podzemní objekt – usazovací jímka, čerpací jímka a armaturní šachta

Maximální limity znečištění základních ukazatelů, dle bilančních možností ČOV, platné pro producenty odpadních vod skupiny A, B souhrnně stanoveným limitem (s výjimkou limitních hodnot jmenovitě a specificky určených producentů)

UKAZATEL	SYMBOL	Max limity znečištění ostatních ukazatelů platné pro producenty odpadních vod skupiny A, B v prostém (bodovém) vzorku (mg/l)
Reakce vody	pH	6,5 – 8,5
Teplota		40°C
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK5	300
Chemická spotřeba kyslíku	CHSKcr	600
Nerozpuštěné látky	NL	300
Dusík amoniakální	N-NH ₄ ⁺	30
Dusík celkový	Ncelk.	40
Fosfor celkový	Pcelk.	10
Rozpuštěné látky	RL	1000
Kyanidy	CN-	0,05
Extrahovatelné látky	EL	30
Nepolární extrahovatelné látky	C10 – C40	5
Adsorbovatelné organické halogeny	AOX	0,05
Tenzidy anionaktivní	PAL-A	10
chloridy	Cl-	200
fluoridy	F-	2
sírany	SO ₄ ²⁻	100
Rtuť	Hg	0,05
Měď	Cu	0,2
Nikl	Ni	0,1
Chrom	Cr	0,3
Olovo	Pb	0,1
Arsen	As	0,1
Zinek	Zn	0,5
Kadmium	Cd	0,1
Radioaktivní látky		Lze vypouštět pouze za podmínek stanovených Státním úřadem pro jadernou bezpečnost
Mikrobiologické ukazatele – Salmonela ¹⁾		negativní nález

Správní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti, tj. dne 06.08.2018.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky, popř. důkazy nejpozději **do 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky**, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a námítky. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Sokolov, odboru životního prostředí, po telefonické domluvě.

Vydání rozhodnutí ve věci se předpokládá 3 dny od uplynutí lhůty k uplatnění námitek a stanovisek.

Dle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Otisk razítka

Ing. Radomíra Kiclová

referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastník řízení:

- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
- Sokolovská vodárenská s.r.o., Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
- Obec Chlum Svaté Máří
- Vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci (odběratelé) - veřejnou vyhláškou

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vodoprávní úřad žádá obecní úřad Chlum Svaté Máří o vyvěšení na úřední desce a zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup, a o vrácení oznámení po sejmutí z úřední desky spolu s potvrzením o vyvěšení a sejmutí z úřední desky.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

(Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky)